

ردیف	شرح موضوع	هزینه و خسارت (وامان)
۱	جزیعه و خسارت بابت عدم جایگزینی کم مصرف (۱۳۰ وات) لامپهای رشنده ای (۱۰۰ وات) به ازای هر عدد	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۵
۲	جزیعه و خسارت بابت استفاده از پروتکتور پر مصرف مانند ۵۰۰ و ۱۰۰ وات به ازای هر دستگاه	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۵
۳	جزیعه و خسارت بابت بکارگیری لامپهای جزاغی با طول عمر زیاد (خیاری و کنه) به ازای هر دستگاه	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۵
۴	جزیعه و خسارت بابت استفاده از چراغهای بالامپ مثال هالید بالاتر از ۱۵۰ وات به ازای هر دستگاه	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۳
۵	جزیعه و خسارت بابت تغذیه درب تابلو های برق دیواری به ازای هر ضلع	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۴
۶	جزیعه و خسارت بابت تغذیه درب تابلو های برق ایستاده به ازای هر ضلع	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۴
۷	جزیعه و خسارت بابت آوزان نمودن هر گونه کابل سیم و دیگر لوازم مصرفی از سازه های نایاب شگاهی بدون معوز اداره برق به ازای هر قطعه	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۵
۸	جزیعه و خسارت بابت رنگ آمیزی فضاهای تاسیسات الکتریکی	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۵
۹	جزیعه بابت انشعاب غیر اصولی از کف خواهای برق و محل های انشعاب برق در کف سالنها به ازای هر مورد	۲۰۰،۵۰۰،۰۰۵
۱۰	جزیعه و خسارت بابت عدم وجود و استفاده عالی بین چراغ و تابلو غرفه با اسازه های غرفه به ازای هر مورد	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۵
۱۱	جزیعه و خسارت بابت عدم استفاده از کابل استاندارد برای برق اصلی غرفه و دستگاههای با مصرف بالا هر مورد	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۵
۱۲	جزیعه و خسارت بابت استفاده از بهره گیری از انشعاب کابل مشترک جهت برق رسالی پیش از غرفه پیش ساخته به ازای هر مورد تخلف	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۵
۱۳	جزیعه و خسارت بابت انتشار غیر اصولی از یک خط	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۵
۱۴	جزیعه و خسارت بابت بیرون گیری از خطوط و انشعاب مشترک دو شناختی و برق (رسسه مشترک) به ازای هر غرفه	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۴
۱۵	جزیعه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غیر اصولی به ازای هر غرفه	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۴
۱۶	جزیعه عدم تأمین امنیت و حفاظت انتزاعی و جلوگیری از برق گرفته در خروجی تابلو مینیا توری (سیستم اوت، کیلدهای حفاظتی مناسب (حفاظت جان، اتو ماشین، مینیا توری ...) به ازای هر انشعاب غرفه	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۴
۱۷	جزیعه عدم استفاده از کلید حفاظت جان (RCCB) در ورودی هر غرفه و انشعاب به ازای هر سر خط	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۴
۱۸	پوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسی به تابلو مینیا توری غرفه	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۴
۱۹	استفاده از سیم سفید در طول پیش از ۱/۵ متر با بعدهای تغذیه اصلی تابلو مینیا توری	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۴
۲۰	خسارت واردہ ناشی به تمیزهای برق فشار ضعیف	میزان خسارت بر اساس قیمت
۲۱	خسارت واردہ ناشی به تمیزهای سیستم کشف و اعلام حریق	میزان خسارت بر اساس قیمت
۲۲	خسارت واردہ ناشی به تمیزهای آسانس و پله برقی	میزان خسارت بر اساس قیمت
۲۳	خسارت واردہ ناشی به تمیزهای سیستم صوت	میزان خسارت بر اساس قیمت

تذکرہ : موارد دیگر که در جدول ذکر نشده هستند مورد تعیین خسارات و برا اساس فهرست بهای پایه سال ، قیمت جدید مطالعه قیمت روز توسط اداره تائب به برق و گاز ایستگاه میگذارند و میگذارند محاسبه و دریافت میگردند .

کارخانه ایستگاه
تاریخ ۱۰/۰۱/۱۴
سال ۱۴۰۰



جدول خسارات تخلف از مقربات غرفه آزاد

نمود: در شرطی که هم یک از موارد تفاوت از مفهوم غرق ایمنی موجب اختلال در اینستی غرق گردید علاوه بر اینم پرتوگیر کنندگان بروکار اینستیت گاهه به جمع از این موضعی خالقه و

A large, faint circular stamp impression, likely a library or archival mark, partially obscured by a thick black ink signature.